

Heimdalsgata 10A

KORTFATTET BESKRIVELSE AV BALANSERT VENTILASJON I LEILIGHETENE

Et balansert anlegg tilfører leiligheten like mye frisk luft inn som det trekkes brukt luft ut av den. Tilluften blir forvarmet og blir tilført i stue og soverom og trekkes ut gjennom kjøkkenhette og bad. Anlegget blir styrt av et sentralt aggregat med varmegjennvinning plassert i et teknisk rom i kjeller, Avtrekksluften blir tilført garasjeanlegget for ventilasjon av dette,

Luftmengder:

Kjøkken. Normalvent. 36 m³/h forsert. 108 m³/h Bad,
Normalvent, 54 m³/h forsert, 108 m³/h