

Viktig informasjon angående ventilasjon

Hver leilighet har sitt eget avtrekksanlegg. Avtrekksviften er plassert på taket og dekker flere leiligheter med felles kanalsystem. Hver enkelt leilighet er koblet til hovedkanalen og det trekkes luft via kjøkkenheten og kontrollventil på badrom/wc. Viften er trinnløst regulerbart og en konstantrykkregulator sikrer korrekt luftmengde til hver leilighet.

Luftmengder:

Kjøkken. Normalvent. 36 m³/h forsert. 108 m³/h

Bad. Normalvent. 54 m³/h.

I kjøkkenet suges luften ut igjennom kjøkkenheten, som kan innstilles på forsert luftmengde etter behov. På badrom og toalett suges luften ut gjennom en kontrollventil.

NB! For at anlegget skal fungere må ventilene i yttervegg være åpne. Dersom ventilene er stengt vil det bli undertrykk i leiligheten, og uønsket luft/lukt kan komme inn gjennom utettheter fra korridor og naboileiligheter.

Det må ikke installeres egne motoriserte vifter i kjøkkenheten eller på bad. Dette vil føre til konflikt med den eksisterende avtrekksviften i anlegget og føre til at anlegget ikke fungerer som det skal i de andre leilighetene.

Kjøkkenheten er av merke EXHAUSTO og kan byttes eller kjøpe reservedeler på følgende lenker:

https://www.exhausto.no/~media/Global/PDF/Products/3002248_ESL-NO_web.pdf

<https://www.nettoparts.no/shop/search-1.html?keyword=exhausto&CookieConsentChanged=1&CookieConsentChanged=1>

/Styret